

04 דצמבר 2007  
כ"ד כסלו תשס"ח

### לכבוד

קב"טים מחוזיים

יוסי לוי, מנהל תחום קהילה ונוער, מינהל חברה ונוער,  
אלי שיש, מנהל תחום שלי"ח, מינהל חברה ונוער  
שאול יגיל, ממונה ביטחון ארצי  
אירית ברוק, מנהלת מחלקת תנועות הנוער, מינהל חברה ונוער  
יואב יעקובי, קב"ט חברה להגנת הטבע, מנהל חדר מצב משרד החינוך

### הנדון: נוהל הפעלת גנרטורים קטנים (פק-פק) לתאורה בהספק של עד 5KVA

1. **כללי:** במערכת החינוך מתקיימות פעילויות שטח רבות בהם משתמשים בגנרטורים קטנים (פק-פק) לתאורה. השימוש בגנרטורים מסוג זה מתבצע בחינוכי לילה בשטח, בנקודות המתנה ושהייה שונים לצרכי מנהלה וארגון שונים ועוד.

2. **מטרת הנוהל:** להנחות את האופן בו ניתן להפעיל גנרטורים קטנים (פק-פק) במהלך טיולים ופעילויות שדה ושטח במערכת החינוך.

3. **הנחיות להפעלת גנרטור ארעי בחניונים ארעיים, בטיולים ובפעילויות שדה ושטח**

א. הנחייה זו נכונה רק לגנרטור חד פאזי עד 5 קילו וולט אמפר.

ב. הגנרטור ייבדק אחת לשנה על ידי חברה מוסמכת לטיפול בגנרטורים ועל ידי חשמלאי מוסמך מורשה על כל מערכותיו, חשמל, מנוע, שקעי האספקה, קו התאורה (גרלנדה) וימצא תקין.

ג. אחראי הפעילות ימנה מפעיל בוגר (מכיתה י' ומעלה) להפעלת הגנרטור. המפעיל יקבל הדרכה מאת חשמלאי מורשה לגבי אמצעי ההפעלה, התדלוק, וחיבור קו התאורה לשקע האספקה.

ד. כל חיבורי החשמל השונים בשטח יהיו שקע-תקע בלבד.

ה. לפני כל שימוש בגנרטור ובציוד החשמלי, ייבדק הציוד וויזואלית על ידי האחראי מפעיל הגנרטור.

**בברכה,**

**רותם זהבי, ממונה בטיחות ארצי**

העתק:

מר צדקה אברהם, מנהל אגף בכיר לביטחון בטיחות ושע"ח

1